



Objecte

Complementar les condicions de seguretat en cas d'incendi en els aparcaments sota rasant, atesa l'especial perillositat que presenten els incendis en aquests establiments, i a fi de garantir la seguretat dels equips d'intervenció i limitar la transmissió de fum i temperatura.

Resolució

Complementàriament al que assenyala el Document Bàsic de Seguretat en cas d'Incendi del Codi Tècnic de l'Edificació per a un Ús Aparcament, es complirà el següent:

- Es protegiran amb una instal·lació de ruixadors automàtics d'aigua les plantes inferiors al soterrani segon, independentment de la seva superfície.
- En tot aparcament soterrat, es col·locarà un plànol de distribució de la planta, en tots els accessos a la mateixa, per a ús dels bombers en cas d'incendi. Els plànols s'han de col·locar dins el recinte de les escales.