

**NORMATIVA DE REFERÈNCIA:**

---

Decret 30/2015 de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

Reial Decret 2816/1982, de 27 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament General de Policia d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives.

DECRET 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

**OBJECTE:**

---

Orientar als organitzadors d'activitats a l'aire lliure sobre els mitjans humans i materials en actes de l'aire lliure, a partir d'un recull de diferents normatives i requeriments.

No són objecte d'aquesta recomanació els desmuntables.

**PROPOSTA:**

---

**MITJANS MATERIALS****Protecció Contra Incendis**

El dimensionament d'aquests mitjans mínims no correspon al tècnic del PAU sinó a qui dissenya l'esdeveniment i a qui n'autoritza la realització en condicions de seguretat.

***Hidrant***

Disposar almenys d'un hidrant a l'entorn immediat.

***Extintors***

- Caldrà que almenys hagi dues persones formades en l'ús dels extintors
- Caldrà disposar d'extintors en punts propers a vies d'accés i evacuació.
- Els extintors es col·locaran de manera que hagi un extintor cada 15m de recorregut d'evacuació i com a mínim dos en cada zona diferenciada del recinte.
- A la taula següent s'exposen la tipologia i quantitat recomanada d' extintors en funció de les zones a protegir.

*Aquesta recomanació ha estat consensuada entre els representants de totes les entitats que formen part d'aquesta taula de treball, com a referència tècnica general, però les mesures a aplicar a cada acte en concret són responsabilitat dels organitzadors i de l'Administració que l'autoritza i en controla les mesures de seguretat i d'autoprotecció*

ZONA	EXTINTORS DE POLS 21A-113B	EXTINTORS DE CO2
<i>Escenari, a cada extrem de l'escenari, part posterior</i>	2	1
<i>Taules de llums i so, a cada taula, i zones de connexions elèctriques diferents a les de l'escenari</i>	2	1
<i>Bar, cada 15 m de barra</i>	1	0
<i>Grups electrògens i transformadors a partir de 50kVA</i>	2	1
<i>Magatzems i altres similars</i>	1	0
<i>Cuines</i>	1	0
<i>Dipòsits de combustibles a partir de 1m3</i>	2 i material per a la contenció de vessaments (sepiolita, sorra)	“

**Taula R11.1**

Aquesta taula no contempla criteris de simultaneïtat, en cas que es doni la situació caldrà la valoració i criteri del tècnic competent.

### MITJANS SANITARIS

El número i tipus de mitjans sanitaris depèn de diversos factors com poden ser: l'aforament, tipologia d'activitat i el tipus de públic.

Com a consideracions generals:

- Sempre farmaciola amb materials i equips per accidents, malalties o crisis sobtada.
- Si es preveu un aforament de més de 500 persones es recomana una carpa amb personal Creu Roja (i també si acte per canalla o gent gran).
- En cas de via interurbana o urbana principal, metge (Codi de circulació).
- Disposar d'un DEA accessible.
- Entre 1000 i 15000 persones d'aforament: l'equip de primers auxilis ha de comptar obligatòriament amb un dispositiu sanitari professional (mín. 1 SVI o 1 infermeria; 2 SVI a partir de 5000 pax)

Ambulància Tipus B, SVB: suport vital bàsic (1 ambulància convencional, 2 tècnics/iques en transport sanitari).

Ambulància Tipus C, SVA: suport vital avançat (1 UCI mòbil completa i 1 metge/essa i 1 infermer/a i 1 tècnic/a). SVI: suport vital intermedi (1 UCI mòbil i 1 graduat/ada en infermeria).

*Aquesta recomanació ha estat consensuada entre els representants de totes les entitats que formen part d'aquesta taula de treball, com a referència tècnica general, però les mesures a aplicar a cada acte en concret són responsabilitat dels organitzadors i de l'Administració que l'autoritza i en controla les mesures de seguretat i d'autoprotecció*

En aquells casos en què, segons l'anàlisi de risc inclosa en el pla d'autoprotecció de l'activitat, es demostrï que l'ocupació real o efectiva de l'establiment és inferior al 50% del seu aforament, es pot requerir al Servei d'Emergències Mèdiques de la Generalitat (SEM) una estimació dels recursos sanitaris necessaris per garantir la seguretat a l'activitat.

### **Comunicacions**

- Megafonia
- Telèfons
- Radio

### **Altres mitjans**

- Salvavides si es fa prop d'una zona amb aigües relativament profundes, o altres.

## **MITJANS HUMANS**

### **Equips de primera intervenció, EPI**

D'obligada cobertura, de composició mínima de 2 persones. No cal que siguin professionals, però han de disposar d'una formació mínima de caràcter genèric relativa a la identificació de situacions de risc i avisos d'emergència, primera intervenció davant de conats d'incendi i d'evacuació.

Es proposa que tinguin formació d' EPI els tècnics de so i similars.

### **Vigilància i control d'accessos**

Pel que fa a vigilants i controls d'accessos, afegiria que el 112/2010 és una bona referència per a qualsevol esdeveniment, pel que fa a vigilants i controladors d'accés.

- Per al cas d'activitats o espectacles musicals en espais oberts a l'aire lliure, es obligatori disposar d'un servei professional de vigilants i controladors acreditats.
- D'una persona vigilant de seguretat privada a partir de 500 persones d'aforament autoritzat.
- Vigilants Seguretat (2 per 1001 pax. + 1 per cada 1000 pax. més o fracció)
- Controladors accés (4 per 1001 pax. + 1 per cada 1000 pax. més o fracció)

*Aquesta recomanació ha estat consensuada entre els representants de totes les entitats que formen part d'aquesta taula de treball, com a referència tècnica general, però les mesures a aplicar a cada acte en concret són responsabilitat dels organitzadors i de l'Administració que l'autoritza i en controla les mesures de seguretat i d'autoprotecció*