

 Generalitat de Catalunya
Departament d'Empresa i Coneixement
**Direcció General d'Energia, Mines
i Seguretat Industrial**
Sub-direcció General de Seguretat Industrial

Nota aclaridora RITE 2/2018

INSTAL·LACIÓ D'ESCALFADORS A GAS D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA EN HABITATGES

D'acord amb el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis RITE aprovat pel Reial Decret 1027/2017 modificat pel Reial Decret 238/2013, des del 14 d'abril de 2018 està prohibida la instal·lació d'escalfadors a gas de fins a 70 KW de tipus "atmosfèric": cambra de combustió oberta i tir natural.

La instal·lació d'un aparell d'aquestes característiques representa un risc per a la seguretat a les persones i és una infracció de la Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, que comporta una sanció tant a l'empresa instal·ladora com al titular de la instal·lació

Barcelona,

El cap del Servei de Seguretat d'Instal·lacions

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc.original signat per:
CPISR-1 C Florenci Hernández
Cardona 11/06/2018

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0L0BK6DE1ZO9668B0EDE5LIWG2NIVX53

Data creació còpia:
11/06/2018
Data caducitat còpia:
11/06/2023
Pàgina 1 de 1